

**GUIA PER A LA TRAMITACIÓ D'AUTOCONSUMS
EN EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U.**

CONTINGUT

1.	ABAST	3
2.	NORMATIVA LEGAL DE REFERÈNCIA	3
3.	GENERALITATS DE L'AUTOCONSUM	4
3.1	Tipologies d'Autoconsum	4
3.2	Esquemes de mesura.....	5
3.3	Tractament Serveis Auxiliars (SSAA).....	6
3.4	Codi Autoconsum (CAU)	6
4.	TRAMITACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D' AUTOCONSUM AMB e-distribució	6
4.1	Sol·licitud de Codi d'Autoconsum (CAU).....	6
4.2	Instal·lacions de generació o producció associades a autoconsum exemptes de tramitar accés i connexió a la xarxa	7
4.3	Instal·lacions d'Autoconsum que han de tramitar accés i connexió a la xarxa	8
4.3.1	Sol·licitud d' accés i connexió a la xarxa de e-distribució	9
4.3.2.	Emissió de la proposta prèvia	9
4.3.3.	Tràmit d'acceptabilitat Gestor aigües a dalt	10
4.3.4.	Actuacions en la xarxa de distribució	11
4.3.5.	Legalització de la instal·lació de generació i inscripció en els registres d'auto consumidors i productors.....	11
4.3.6.	Contracte Tècnic d'Accés (CTA).....	11
4.3.7.	Verificació de la Configuració de Mesura en virtut del RD 1110/2007.....	12
4.4	Posada en servei de la instal·lació d'autoconsum	13
4.5	Adaptació del contracte de subministrament.	13
4.6	Certificats de l'encarregat de la lectura i gestor de xarxa	14

1. ABAST

Aquest document té com a finalitat definir els passos a seguir en la tramitació d'instal·lacions d'autoconsum connectades a les xarxa de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. (a partir d'ara e-distribución)

2. NORMATIVA LEGAL DE REFERÈNCIA

- Directiva 2004/8/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa al foment de la cogeneració.
- Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables.
- RD 661/2007, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial (Norma revocada per la disposició derogatòria única 2.a) del RDL 9/2013).
- RD 1578/2008, de retribució d'energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica (Norma revocada per la disposició derogatòria única 2.b) del RDL 9/2013).
- RDL 9/2013, pel qual s'adopten mesures urgents per a garantir l'estabilitat financera del sistema elèctric.
- RD 1663/2000, sobre connexió d'instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió (Norma derogada pel RD 1699/2011, en la seva disposició derogatòria única).
- RD 1955/2000, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
- RD 1110/2007 pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric.
- Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
- RD 1699/2011, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència.
- Llei 24/2013 del Sector Elèctric.
- Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.
- Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors.
- Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.
- Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.
- Circular 1/2021, de 20 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, pel qual s'estableix la metodologia i condicions de l'accés i de la connexió a les xarxes de transport i distribució de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica.
- Reial decret 647/2020, de 7 de juliol, pel qual es regulen aspectes necessaris per a la implantació dels codis de xarxa de connexió de determinades instal·lacions elèctriques.

3. GENERALITATS DE L'AUTOCONSUM

3.1 Tipologies d'Autoconsum

El RDL 15/2018 modifica les definicions de les tipologies d'autoconsums de l'article 9 de la Llei 24/2013 del Sector Elèctric, que junt amb les definicions del RD 244/2019, permet crear la següent classificació i característiques de les instal·lacions d'autoconsum:

Autoconsum INDIVIDUAL Un consumidor associat O Autoconsum COL·LECTIU Diversos consumidors associats	Instal·lació PRÒXIMA en XARXA INTERIOR Connexió Xarxa interior	SENSE excedents (individual) Mecanismes antivessament SENSE excedents ACOLLIDA a compensació (col·lectiu) Mecanismes antivessament	CONSUMIDOR Titular del subministrament PRODUCTOR No existeix TITULAR INSTAL·LACIÓ Consumidor PROPIETARI Pot ser diferent
	Instal·lació PRÒXIMA a través DE XARXA Connexió a xarxa BT del mateix centre de transformació. Distància entre comptadors generació-consum < 500m. Mateixa referència cadastral (14dígitos)	AMB excedents ACOLLIDA a compensació Font renovable Potència de producció ≤ 100kW Contracte únic consum-auxiliars Contracte de compensació No hi ha un altre règim retributiu	AMB excedents NO ACOLLIDA a compensació Resta d'instal·lacions amb excedents
		AMB excedents NO ACOLLIDA a compensació Instal·lacions amb excedents	CONSUMIDOR Titular del subministrament PRODUCTOR Titular de la instal·lació TITULAR INSTAL·LACIÓ L'inscrit al registre autoconsum i RAIPE PROPIETARI Pot ser diferent
		AMB excedents NO ACOLLIDA a compensació Instal·lacions amb excedents	CONSUMIDOR Titular del subministrament PRODUCTOR Titular de la instal·lació TITULAR INSTAL·LACIÓ L'inscrit al registre autoconsum i RAIPE PROPIETARI Pot ser diferent

Font : Guia professional de Tramitació de l'Autoconsum IDAE

Per tant, els autoconsums poden classificar-se en:

- Individual / Col·lectiu: serà individual quan existeixi un únic consumidor associat a la generació, sent possible realitzar-ho de manera col·lectiva quan un grup de consumidors acordin alimentar-se de l'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de producció quedant tots ells associats a aquesta/es instal·lació/ns de generació.

Quan s'opti per una instal·lació col·lectiva l'energia generada neta es repartirà entre els participants sobre la base d'uns coeficients de repartiment, liquidant aquestes energies amb els consums associats a cadascun dels subministraments.

- Connexió en instal·lacions pròximes en xarxa interior o en instal·lacions pròximes a través xarxa de distribució: Serà possible realitzar autoconsum a través de la xarxa interior del consumidor com de la xarxa interior de la comunitat de propietaris. Així mateix, el RD 244/2019 indica també, la possibilitat de realitzar un autoconsum individual o col·lectiu amb connexió de la generació a través de la xarxa de distribució sempre que es compleixin les condicions establertes per a això (veure taula resum).

O bé en funció del tractament dels possibles excedents d'energia generada:

- Modalitats de subministrament amb autoconsum sense excedents. Quan existeix un mecanisme d'antivessament impedit en tot moment l'abocament d'energia elèctrica generada a la xarxa.
- Modalitats de subministrament amb autoconsum amb excedents. Quan les instal·lacions de generació puguin, a més de subministrar energia per a autoconsum,

injectar l'energia generada excedentària a la xarxa. En funció del tractament d'aquesta energia excedentària es defineixen:

- Amb excedents acollit a compensació: on l'energia excedentària serà valorada al preu horari acordat entre el titular del contracte i la seva comercialitzadora, excepte per als acollits al PVPC que serà sobre la base del preu mig horari del mercat. L'energia injectada estarà exempta dels peatges d'accés establerts en l'RD 1544/11. Per a acollir-se a aquest mecanisme serà necessari l'acord del consumidor i el productor, l'energia primària ha de ser renovable, la potència de generació ≤ 100 kW, ha d'existir un únic contracte de subministrament (consum i si escau SSAA) i la instal·lació de producció no ha de tenir adjudicat un altre règim retributiu addicional o específic.
- Amb excedents no acollit a compensació: on l'energia excedentària s'incorpora a la xarxa en les mateixes condicions que les de qualsevol productor. Recauen a aquesta modalitat tots els que no compleixin alguna de les condicions de la modalitat amb compensació i aquells que voluntàriament optin no acollir-se a aquesta.

3.2 Esquemes de mesura

Respecte a la configuració de mesura, el RD 244/2019 en la seva Disposició Transitòria 9^a estableix la necessària aprovació de les configuracions de mesura equivalents a l'empara del RD 1110/2007 dins del conjunt d'Instruccions Tècniques Complementàries de l'esmentat RD. No obstant això, el RDL 15/2018 indica que hauran de contenir els equips de mesura estrictament necessaris per a la correcta facturació dels preus, tarifes, càrrecs o peatges que resultin d'aplicació (mesurar i facturar), la qual cosa permet procedir, amb caràcter general, amb la instal·lació d'un equip de mesura bidireccional en el punt frontera o si escau, en cadascun dels punts frontera.

Sent necessari un equip de mesura de generació neta (Art. 10.3 RD 244/19) només en aquells casos en els quals:

- Es realitzin autoconsums col·lectius.
- A les instal·lacions de generació connectades a instal·lacions pròximes a través de la xarxa.
- Quan la tecnologia de generació no sigui renovable, cogeneració o residus.
- En instal·lacions de generació amb potència aparent nominal igual o superior a 12 MVA.

També serà necessari un segon equip de mesura en aquells casos on sigui necessària la contractació de serveis auxiliars, veure punt 3.3 de la present guia.

Per a aquells casos on es requereixi un segon equip de mesura, el RD 244/2019 en la seva Disposició Transitòria 9a estableix la possibilitat de proposar una ubicació alternativa a la del punt frontera. El titular de la instal·lació haurà de remetre una proposta on es garanteixi l'accés permanent a la lectura, manteniment i inspecció, al costat de la justificació aquesta necessitat:

- La ubicació de la mesura suposa una inversió $>10\%$ de la de la instal·lació de generació.
- O bé, la ubicació en punt frontera afecta a una façana o espai catalogat d'especial protecció.

Aquesta petició haurà de ser acceptada per part de l'encarregat de la lectura que podrà aplicar, si escau, els coeficients de pèrdues corresponents.

És possible una configuració alternativa per a la modalitat amb excedents sense compensació amb un equip de mesura bidireccional que mesuri la generació neta i un altre equip que mesuri el consum total.

3.3 Tractament Serveis Auxiliars (SSAA)

L'article 3 j) del RD 244/2019 estableix que els SSAA es podran considerar menyspreables i, per tant, no es requerirà d'un contracte de subministrament particular sempre i quan es compleixin les següents condicions:

- o Siguin instal·lacions pròximes de xarxa interior.
- o Es tracti d'instal·lacions de generació renovables amb $<P$ 100 kW.
- o El còmput anual d'energia consumida per aquests sigui $< 1\%$ de l'energia neta generada per la instal·lació.

No obstant això, si no es compleixen els condicionants anteriors però la connexió és en la xarxa interior del consumidor i els titulars de consum i producció són la mateixa persona física o jurídica serà possible formalitzar un únic contracte d'accés conjunt per a SSAA i consum associat (Art. 8.4 del RD 244/19).

Notar que per a poder formalitzar un contracte en la modalitat amb excedents acollit a compensació serà necessari que es donin una de les 2 opcions anteriors, en requerir d'un únic contracte de consum.

3.4 Codi Autoconsum (CAU)

El "Codi d'Autoconsum"(CAU) és el codi que permet identificar unívocament a cada instal·lació d'autoconsum ja que relaciona tots els punts de consum i de generació associats a aquesta.

El CAU és un codi de 26 dígits que proporciona l'empresa distribuïdora i cal que sigui sol·licitat per l'instal·lador, el client final, el promotor o qualsevol agent representant del client. Tot això segons el que es recull a l'apartat 4.1 d'aquesta guia.

Aquest codi, una vegada obtingut de la distribuïdora, serà necessari pels següents tràmits:

- Per a l'Administració, per a instal·lacions de baixa tensió i potència de generació inferior a 100 kW, per a realitzar la tramitació Administrativa de la instal·lació.
- Per a la seva Comercialitzadora, per a instal·lacions d'alta tensió o potència de generació igual o superior a 100 kW, per a formalitzar la corresponent modificació de contracte per a incloure la modalitat d'autoconsum en el seu contracte de subministrament.
- Per a la Distribuïdora, per a qualsevol consulta o reclamació relacionada amb el tràmit de la seva instal·lació d'autoconsum en la fase de contractació d'aquesta.

4. TRAMITACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D' AUTOCONSUM AMB e-distribució

4.1 Sol·licitud de Codi d'Autoconsum (CAU)

Totes les instal·lacions d'autoconsum hauran d'inscriure's en el registre de la seva CC.AA. Per a poder inscriure's en aquest registre caldrà disposar d'un codi que identifiqui l'autoconsum (codi CAU).

El codi CAU se sol·licitarà preferentment accedint des de l'àrea privada de la web de EDRD (www.edistribucion.com), al vincle "sol·licitud de CAU".

L'instal·lador o titular de la instal·lació sol·licitarà aquest codi CAU a l'empresa Distribuïdora facilitant unes dades mínimes necessàries.

Les dades que cal aportar per sol·licitar el CAU són les següents:

- Si disposem de sol·licitud d'accés i connexió per a la instal·lació de generació, haurà de facilitar-nos el seu codi
- CUPS del consum associat a l'autoconsum. En cas d'instal·lacions d'autoconsum col·lectiu, només cal sol·licitar un CAU informant qualsevol dels CUPS de consum que participen en la instal·lació col·lectiva
- Tipus d'autoconsum:
 - Individual
 - Col·lectiu
- Secció:
 - Sense Excedents
 - Amb Excedents
- Subsecció:
 - Amb compensació
 - Sense compensació i un sol contracte d'accés (de consum, no procedeix contracte de serveis auxiliars)
 - Sense compensació i un contracte addicional de SSAA (contracte de consum y de serveis auxiliars independents)

Nota1: Els Autoconsums en **instal·lacions pròximes a través de la xarxa de distribució** de potència de producció **igual o inferior a 15 kW** que s'ubiquin en sòl urbanitzat i comptin amb les dotacions i serveis precisats per la legislació urbanística, **sí que requereixen la gestió d'una petició d'accés i connexió** per valorar i gestionar els treballs de connexió a la xarxa de distribució reservats a la companyia distribuïdora i/o el subministrament dels seus serveis auxiliars. En aquells casos on la connexió de la instal·lació de generació sigui en xarxa interior, no serà necessari este tràmit.

Nota2: Independentment que se sàpiga com es conforma o estructura aquest codi CAU (Codi_CUPS+A+000), sempre caldrà sol·licitar-lo al Distribuïdor, per a procedir adequadament a donar-lo d'alta en els nostres sistemes. En cas contrari, els moviments de contractació per a l'adaptació a autoconsum seran rebutjats, conforme al que es defineix al respecte per la CNMC.

4.2 Instal·lacions de generació o producció associades a autoconsum exemptes de tramitar accés i connexió a la xarxa

D'acord al recollit en el RDL 15/2018 estan exemptes del tràmit d'accés i connexió les instal·lacions d'autoconsum que compleixin una d'aquestes dues condicions:

- Acol·lides a la modalitat sense excedents
- Aquells autoconsums amb excedents que la seva amb potència de producció sigui igual o inferior a 15 kW que estiguin ubicades en sòl urbanitzat i que compti amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística,

Aquests tipus d'autoconsums no necessiten formalitzar una petició de punt de connexió a la xarxa de distribució amb la Companyia Distribuïdora, sent necessari procedir directament a realitzar els tràmits requerits amb l'Administració Competent.

4.3 Instal·lacions d'Autoconsum que han de tramitar accés i connexió a la xarxa

Totes aquelles instal·lacions d'autoconsum que no estiguin dins d'alguna de les casuístiques de l'apartat anterior, addicionalment als tràmits corresponents amb l'Administració Competent, hauran de sol·licitar permisos d'accés i connexió a la companyia distribuïdora (en aquest cas e-distribució).

Previ a la formalització de la petició amb e-distribució és important tenir compte les següents singularitats per a una correcta obertura.

La disposició Final 3a del RD 1183/20 per la qual es modifiquen aspectes del RD 413/14 modifica l'article 3 d'aquest RD establint com a potència instal·lada de generació:

“La potència instal·lada es correspondrà amb la potència activa màxima que pot assolir una unitat de producció i vindrà determinada per la potència menor de les especificades en la placa de característiques dels grups motor, turbina o alternador instal·lats en sèrie, o en el seu cas, quan la instal·lació estigui configurada per varis motors, turbines o alternadors en paral·lel serà la menor de les sumes de les potències de les plaques de característiques dels motors, turbines o alternadors que es trobin en paral·lel”.

En el cas d'instal·lacions fotovoltaïques, la potència instal·lada serà la menor d'entre les dos següents:

- a) La suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaïcs que configuren aquesta instal·lació, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.
- b) La potència màxima de l'inversor o, en el seu cas, la suma de les potències dels inversors que configuren aquesta instal·lació.

D'altra banda, el RD 244/2019 modifica l'Art. 12.2 del RD 1699/11 pel que s'estableix que:

“Si la potència nominal de la instal·lació de generació a connectar a la xarxa de distribució és superior a 15 kW, la connexió de la instal·lació a la xarxa serà trifàsica amb un desequilibri entre fases inferior a 5 kW.

Així mateix, en aquells casos d'autoconsum en el qual les instal·lacions de generació pròximes i associades ho siguin a través de xarxa interior, si el consum és trifàsic la connexió de la instal·lació de generació també haurà de ser-ho.”

La derogació del RD 900/15 elimina el requisit respecte a que la potència instal·lada de generació ha de ser igual o inferior a la potència contractada de consum. No obstant això, es manté per les que estan subjectes al RD 1699/11 la condició de l'article 13.3 respecte a la necessitat que la potència de producció connectada a xarxa interior no superi els drets d'extensió vigent adscrits al subministrament. El que pot requerir tramitar en paral·lel una petició d'ampliació de potència del consum per a la corresponent adscripció de drets d'extensió.

Després de la publicació del RD 1183/20, s'estableixen únicament 2 mètodes de tramitació, en funció de la potència sol·licitada:

Abreujat	$P \leq 15 \text{ kW}$ (*)
General	$P > 15 \text{ kW}$

(*) Estaran exempts del permís d'accés i connexió els autoconsums de menys de 15 kW en sòl urbanitzat.

Pels casos on existeixi tràmit d'accés i connexió, el codi CAU els serà comunicat a la finalització d'aquest tràmit.

A continuació, es detallen els passos a seguir per a l'accés i connexió a la xarxa de distribució.

4.3.1 Sol·licitud d' accés i connexió a la xarxa de e-distribució

El primer pas a realitzar d'acord amb l'article 23 del RD 1183/20, per a tramitar la sol·licitud d'accés i connexió serà l'obtenció del document on l'Òrgan competent confirmi l'adequada constitució de la garantia, per la qual cosa serà necessari presentar la sol·licitud de l'esmentat document a aquest Òrgan en els termes indicats a l'article 23. Entre els quals serà precisat el resguard justificatiu d'haver presentat una garantia econòmica davant la caixa de dipòsits corresponent per a atorgar l'autorització de la instal·lació de **40 €/kW de la potència instal·lada**, per a qualsevol tecnologia i potència (de les instal·lacions objecte d'aquest procediment).

Estaran exemptes de dipositar aquest aval i tramitar la seva conformitat:

- En general qualsevol instal·lació de potència inferior o igual a 15 kW.
- Instal·lacions que no han de sol·licitar permís d'accés i connexió.
- Sol·licituds realitzades per Administracions Públiques, d'acord a el que s'estableix en els art. 12 de la Llei 52/1997 i art. 173.2 de la Llei d'Hisendes Locals.

Per a aquells casos en els quals hagi de tramitar-se els permisos d'accés i connexió per a la posada en servei d'una instal·lació d'autoconsum, el Productor haurà de realitzar la sol·licitud formal a e-distribució. Per a això, pot accedir a través de diverses opcions :

- Pàgina web de e-distribució: www.edistribucion.com
Accedint des de l'àrea privada al servei "Sol·licitud autoconsum/generació" (formulari web).
- Servei d'Atenció Tècnica mitjançant les següents opcions:
 - Atenció Telefònica: 900 920 959
 - Correu electrònic: Conexiones.edistribucion@enel.com

En aquest Servei l'informaran sobre la documentació necessària per a atendre la seva petició i per a formalitzar la sol·licitud accés i connexió si és el cas.

Caldrà que es corregeixin les possibles carències en la documentació/informació aportada dins dels terminis legalment establerts al RD 1183/20.

És important gestionar prèviament l'autorització del propietari de la finca per a aquells casos subjectes al RD 1699/11 en els quals no coincideixi amb el titular de la instal·lació de generació, donat que és una condició indispensable per a l'obertura de la sol·licitud.

4.3.2. Emissió de la proposta prèvia

Per als casos que sigui necessària la petició d'accés i connexió, una vegada formalitzada la sol·licitud e-distribució comunicarà al auto consumidor la proposta prèvia amb les condicions tècniques i econòmiques que inclouran:

- Plec de Condicions Tècniques:
 - Punt de Connexió a la xarxa (amb capacitat suficient)
 - Treballs d'adequació de la xarxa existent (a realitzar per e-distribució)
 - Treballs de nova extensió de xarxa, que podran se realitzats per qualsevol empresa instal·ladora legalment autoritzada, o bé encarregats a la companyia distribuïdora, a lliure decisió del sol·licitant.
 - Significativitat instal·lació segons RD 647/20

- Condicions econòmiques: pels treballs d'adequació de la xarxa existent (reservats a la companyia distribuïdora per afecta a instal·lacions en servei)

Si en algun cas fos necessari executar nova extensió de xarxa s'inclourà la seva valoració a les condicions econòmiques en aquells casos on el sol·licitant al formalitzar l'obertura de la petició hagi indicat que desitja una valoració per part d'e-distribución. El sol·licitant podrà optar per encarregar aquests treballs de nova extensió a aquesta companyia o a un instal·lador legalment autoritzat.

Les condicions tècniques i econòmiques també inclouran el cost legalment establert per a la supervisió de les instal·lacions de nova extensió de xarxa (si són precisades), que s'aplicaria si el sol·licitant decideix realitzar l'extensió de xarxa amb qualsevol instal·lador autoritzat.

Els terminis de referència per a rebre la resposta d'e-distribución de les condicions tècniques i econòmiques per a atendre aquests peticions són els següents:

Potència Sol·licitada	Termini previst de resposta
Fins a 100 kW	< 3 setmanes
Fins a 1000 kW	< 4 setmanes
Més de 1000 kW	< 6 setmanes

Per a les peticions subjectes al mètode Abreviat, aquests terminis es redueixen a la meitat.

En la pròpia carta de condicions tècniques i econòmiques es detalla la manera per a formalitzar l'acceptació. En general existiran dos opcions:

- Pagament on-line:
 - A través de l'àrea privada de www.edistribucion.com menú Connexió a la Xarxa/Les teves sol·licituds de connexió i accedint al detall de la seva sol·licitud.
 - Accedint a la URL adjunta en les condicions tècniques i econòmiques.
- Transferència bancària al compte indicat en les condicions tècniques i econòmiques, essent imprescindible que ens porti el justificant de l'ingrés:
 - A través de l'àrea privada de www.edistribucion.com menú Connexió a la Xarxa/Les teves sol·licituds de connexió, accedint al detall de la seva sol·licitud i procedint a adjuntar el document.
 - Per correu electrònic a l'adreça Conexiones.edistribucion@enel.com

En aquells casos on les condicions econòmiques siguin sense cost per no requerir treballs d'adequació/reforç ni de nova extensió, l'acceptació s'ha de formalitzar per correu electrònic a l'adreça Conexiones.edistribucion@enel.com.

Les condicions tècniques i econòmiques tenen una validesa de 30 dies, superat aquest termini deixaran de ser vàlides, alliberant la capacitat de xarxa reservada, essent necessari gestionar una nova petició.

4.3.3. Tràmit d'acceptabilitat Gestor aigües a dalt

Quan es determini que una nova instal·lació de producció pot afectar a una xarxa aigües a dalt, el gestor de la xarxa per la qual es demana permís d'accés sol·licitarà al gestor de la xarxa d'aigües a dalt un informe per obtenir la seva acceptabilitat.

L'emissió de les condicions tècniques i econòmiques estarà condicionada en aquests casos a la resposta d'acceptabilitat favorable del gestor d'aigües a dalt, en el cas de denegació per part d'aquest s'informarà en els motius en la comunicació de denegació d'accés i connexió.

La Disposició Addicional 2a de la Circular 1/2020 de la CNMC estableix els valors de referència per als quals procedeix el tràmit d'Acceptabilitat.

4.3.4. Actuacions en la xarxa de distribució

En el tràmit d'acceptació de les condicions tècniques i econòmiques el client ha de definir amb qui desitja executar la nova extensió de xarxa (en cas que sigui necessària), podent encarregar aquests treballs de nova extensió a aquesta companyia (si prèviament ha sol·licitat la seva valoració) o a un instal·lador legalment autoritzat.

Un cop acceptades les condicions, es procedirà a la tramitació dels permisos i llicències corresponents per poder executar els treballs necessaris de la xarxa de distribució. Un cop executades les instal·lacions necessàries i degudament legalitzades, es podrà realitzar el tràmit de connexió de la instal·lació d'enllaç a la xarxa de distribució (operació d'entroncament).

Executades les instal·lacions particulars, independentment del tipus d'instal·lació de generació i del procediment seguit, es procedirà amb el tràmit de contractació, pel que el Productor haurà de sol·licitar la subscripció del Contracte Tècnic d'Accés així com la Verificació de la Configuració de Mesura per a tramitar posteriorment l'adaptació del seu contracte de subministrament a una de les modalitats recollides en el RD 244/19.

Adicionalment previ a gestionar l'energització de la instal·lació de generació serà necessari sol·licitar les Notificacions Operacionals recollides en el RD 647/20, que venen definides en funció de la Significativitat de la instal·lació que haurà estat informada en les condicions tècniques i econòmiques.

4.3.5. Legalització de la instal·lació de generació i inscripció en els registres d'auto consumidors i productors

El productor haurà de gestionar davant l'Administració competent la legalització de la instal·lació de generació a fi d'obtenir el Certificat d'Instal·lació Elèctrica de BT (CIE) i l'Autorització de Posada en marxa per a la instal·lació de AT (APM), si s'escau.

Per als casos de menys de 100 kW en BT, l'Administració procedirà a informar d'aquest fet d'ofici a les Distribuïdores i al Ministeri per a la inscripció en el registre de auto consumidors definit en el RD 244/2019.

En cas d'acollir-se a la modalitat de venda d'energia excedent, serà necessari que s'inscriui, al seu torn, en el registre de productors.

4.3.6. Contracte Tècnic d'Accés (CTA)

La formalització del contracte tècnic d'accés es sol·licitarà, només per a aquells casos en els quals es requereix el tràmit d'accés i connexió, i es realitzarà a través de la bústia d'e-distribució, ATR-generadores.edistribucion@enel.com

La documentació tècnica a aportar per a poder tramitar el contracte tècnic seria la següent:

- Formulari complimentat amb les dades bàsiques per a la confecció del CTA. Li serà facilitat, a petició seva, des de la bústia anterior
- Còpia del CIF/NIF del titular o titulars, per al cas d'autoconsums compartits.

- Còpia del DNI del representant/apoderat del/els titular/s si aquest fos una persona jurídica.
- Acceptació de les condicions tècniques i econòmiques de la connexió
- Certificat de superació de les proves:
 - Baixa Tensió: CIE
 - Alta tensió: CIE + APM
- Dades de característiques principals de la instal·lació (segons formulari).
- Certificat d'instal·lació d'un dispositiu antivessament, en els supòsits sense vessament.
- Esquema unifilar de la instal·lació on es reflecteixi, almenys, la ubicació del/els equip/s de mesura.
- Acord de repartiment identificant els consums associats en el cas d'autoconsums compartits, degudament signat per tots els beneficiaris.

Després de rebre i validar la documentació facilitada, e-distribució, dins dels terminis establerts en la legislació vigent, enviarà el contracte tècnic (CTA de la Generació) per a la signatura per part del Productor.

El Contracte s'enviarà signat pel Responsable corresponent i, una vegada signat pel Productor, haurà de fer-nos arribar una còpia a través de la bústia indicada anteriorment.

4.3.7. Verificació de la Configuració de Mesura en virtut del RD 1110/2007

Un cop realitzada la sol·licitud del Contracte Tècnic d'Accés o en paral·lel aquest, el client pot sol·licitar a e-distribució, a través del correu Inspeccionautoconsumo@enel.com, la verificació de la configuració de Mesura.

La verificació serà preceptiva en aquells casos on sigui necessari un equip de mesura de generació neta i en tots els autoconsums de potència de consum o generació ≥ 50 kW, quedant exempts la resta. Per a poder procedir amb la verificació s'haurà d'aportar les següents dades:

- Direcció completa del subministrament on es desitja realitzar l'autoconsum.
- El CUPS del/dels subministra/es associat/s.
- Titular del contracte associat i número de DNI o CIF
- El número de sol·licitud del punt de connexió (si s'escau)
- El codi o referència de la instal·lació de generació (Ref. interna Codi Aire), si es té.
- Tipus d'autoconsum (amb excedents o sense excedents).
- Potència de generació
- Titular de la generació si és diferent al del subministrament associat.
- Persona i telèfon de contacte.
- Contracte Tècnic d'Accés signat.

Els nostres tècnics es posaran en contacte amb vostès per a realitzar aquesta verificació en un termini màxim de 7 dies.

Una vegada realitzada aquesta verificació, es notificarà al client el resultat d'aquesta, en cas que fora incorrecta, s'indicaran els defectes detectats per a la seva correcció i se li indicarà que, una

vegada resolta, es posi en contacte amb la bústia anteriorment comentada per a organitzar una segona visita.

L'informem que, si els equips a instal·lar o ja instal·lats són de la seva propietat, han de realitzar l'alta dels mateixos des de la nostra web de e-distribución.

4.4 Posada en servei de la instal·lació d'autoconsum

Per a totes les tipologies d'autoconsum, exemptes o no del tràmit d'accés i connexió amb la distribuïdora, serà necessari sol·licitar l'alta o modificació del contracte de consum a la modalitat d'autoconsums a la Comercialitzadora o Comercialitzadores dels subministraments associats, amb el que es podrà procedir a la coordinació per a l'acoblament elèctric de la instal·lació de generació a la xarxa de distribució. En el cas d'autoconsums compartits, en compliment del RD 244/2019, serà preceptiu haver rebut la sol·licitud de modificació de contracte de tots els subministraments associats.

Per a instal·lacions d'autoconsum on sigui necessària l'alta d'un contracte de serveis auxiliars haurà de realitzar-se de forma conjunta a la sol·licitud d'alta o modificació del contracte de consum/s per a la seva activació conjunta.

e-distribución, dins dels terminis legals, gestionarà les sol·licituds i realitzarà tots els tràmits necessaris previs a la generació dels treballs necessaris, recopilant del client la documentació necessària per a formalitzar la contractació:

o Acta de Posada en marxa.

o Certificat elèctric de BT.

Per a instal·lacions connectades en BT de $P < 100$ kW, on l'Administració d'ofici informa a la distribuïdora de la legalització, el moviment contractual d'alta o de modificació del Contracte ATR d'el/s consum/s associat/s serà la petició fefaent de Posada en Servei de la instal·lació. Un cop finalitzat el tràmit de la contractació entre l'Administració, el Distribuïdor i les Comercialitzadores, el contracte s'activarà restant preparat per a la seva mesura, facturació i liquidació i es podrà procedir amb l'energització de la instal·lació de generació.

Les instal·lacions que no puguin ser tramitades d'ofici des de l'Administració, hauran de seguir la tramitació de posada en servei recollida en el RD 647/20 en funció de la seva significativitat.

4.5 Adaptació del contracte de subministrament.

Per als consumidors connectats a baixa tensió, en els quals la instal·lació generadora sigui de baixa tensió i la potència instal·lada de generació sigui menor de 100 kW que realitzin autoconsum, la modificació del contracte ATR serà realitzada per l'empresa distribuïdora a partir de la documentació remesa per l'Administració Competent.

Aquesta informació rebuda de l'Administració serà remesa per l'empresa distribuïdora a les empreses comercialitzadores que, després de confirmar amb el seu client que és correcta, hauran d'acceptar-la i enviar la corresponent modificació contractual per a incloure el tipus d'autoconsum en el seu contracte de subministrament.

Per als consumidors amb potència de generació major de 100 kW o que estiguin connectats a en alta tensió que realitzin autoconsum la modificació del contracte ATR la sol·licitarà al distribuïdor l'empresa comercialitzadora, a petició del client.

Nota3: Per a consultes dels agents (Comercialitzadores i CC.AA) sobre el detall dels formats electrònics de comunicació de contractació i els seus missatges d'intercanvi, té a la seva disposició a la Web (https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/DOC.____EXPLICATIVO PROCESO CONTRATACIÓN AUTOCONSUMOS PARA AGENTES.docx) el document "DOCUMENT EXPLICATIU DEL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ D'AUTOCONSUMS PER A COMUNITATS AUTÒNOMES I COMERCIALIZADORES".

4.6 Certificats de l'encarregat de la lectura i gestor de xarxa

Com a conseqüència dels procediments comentats, i de manera anàloga per a totes les tramitacions, e-distribución emetrà, a petició del client, els següents certificats:

- Informe del gestor de la xarxa de distribució que indica el compliment dels procediments d'accés i connexió segons l'article 39.1.d del RD 413/2014. Aquest certificat l'emet e-distribución després de la realització dels treballs necessaris de reforç i adequació de la xarxa existent. Ha de sol·licitar-se a Conexiones.edistribucion@enel.com
- Informe encarregat de la lectura que certifica el compliment del reglament de punts de mesura segons article 39.1.c del RD 413/2014. Aquest certificat l'emet e-distribución després de la finalització de la inspecció de la instal·lació d'autoconsum amb resultat "correcte" per a les instal·lacions d'autoconsum amb excedents. Ha de sol·licitar-se a : Inspeccionautoconsumo@enel.com
- Informe d'atorgament d'autoritacions administratives per a la posada en funcionament, modificació, transmissió, tancament temporal i tancament definitiu de les instal·lacions segons article 36 del RD 413/2014. Aquest certificat l'emet e-distribución després de l'acceptació del punt de connexió per part del client. Ha de sol·licitar-se a : Conexiones.edistribucion@enel.com
- Certificat CIL (CIL: Codi de la instal·lació de producció a l'efecte de liquidació): Aquest certificat l'emet e-distribución després de la posada en servei de la instal·lació. No és necessari per a les instal·lacions d'autoconsum sense excedents. Per a instal·lacions amb Pgeneración >450kW el CIL l'emet Red Elèctrica d'Espanya. Ha de sol·licitar-se a ATR-generadores.edistribucion@enel.com
- I a petició del client el certificat d'acreditació del començament del vessament d'energia elèctrica, emès per e-distribución, indicant expressament les mesures i les dates de lectura d'aquestes. S'haurà de realitzar una lectura en el termini màxim de 15 dies des de la comunicació pel titular de la instal·lació de l'inici del vessament en proves. Ha de sol·licitar-se a : Inspeccionautoconsumo@enel.com